

Signaturfortegnelse:

- Tavle 24
Tavle 36
Tavle 37
- Eksisterende EL-tavle i indbygningskab, Udskiftes.
Eksisterende EL-tavle, udskiftes og flyttes til kælder.
Eksisterende EL-tavle, udskiftes og flyttes til kælder.

Nedadgående føringsvej.

Opus trippel panelstikkontakt i hvid, 400mm ofg.

230V stikkontakt, 1100mm ofg. hvid Fuga.

230V rengøringsstikkontakt, 400mm ofg.

230V stikkontakt for køl.

3x400V 16A udtag for kogeplader, 400mm ofg.

3x400V 16A udtag for opvaskemaskine, 400mm ofg.

230V stikkontakt for vaskemaskine.

230V stikkontakt for tørretumbler.

1-pol afbryder i eksisterende indmursdåse.

Bevægelsessensor 360°, 230V.

Udtag for lys på loft.

Armatur, type 1 "X" betegner tændingen.

Armatur, type 2 "X" betegner tændingen.

Armatur, type 2 med integreret panikbelysning "X" betegner tændingen.

Lysarmatur på loft, type 3.

Armatur over spejl, type 4.

Eksisterende armatur, nedhængt i wire 1x36W T8 830 lysstofrør udskiftes og armaturet gennemgås for fejl, mangler og generel tilstand.

ABDL dør.

ABA detektor med akustisk alarmgiver.

ABA kombinationsdetektor med akustisk alarmgiver.

ABA termodetektor.


Tryk for brandalarm, 1500mm ofg.

Flugtvejsarmatur med henvisning.

Panikbelysning.

Tagventilator i loftrum.

Emhætte.



REV	SIGN	KS
KILDEGÅRDSKOLEN ØST - ETAPE 2		
SAG	Krogestykket 13, 2730 Herlev	Herlev Kommune
EMNE	El-installationer - Blok E og F	14.106
		59g Hjortespring by Herlev sogn

MÅL	1:100	DATO	17.10.2014	SIGN	KJ/LV	KS	TJ	TEGN NR	K07_H1_N13	UDG
□	JØRGEN NIELSEN - RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S				LILLE KONGENS GADE 34 1074 KØBENHAVN K		TLF 33 11 88 50		MAIL ing@jorgen-nielsen.dk	
■	STRUNGE JENSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S				SOLRØD CENTER 29, 2.SAL 2680 SOLRØD STRAND		TLF 56 14 10 30		MAIL ingenioer@strunge.dk	