




C

Signaturfortegnelse:

- Tavle 24 Eksisterende EL-tavle i indbygningsskab, Udskiftes.
- Tavle 36 Eksisterende EL-tavle, udskiftes og flyttes til kælder.
- Tavle 37 Eksisterende EL-tavle, udskiftes og flyttes til kælder.
- Nedadgående føringsvej.
- Opus trippel panelstikkontakt i hvid, 400mm ofg.
- 230V stikkontakt, 1100mm ofg. hvid Fuga.
- 230V rengøringsstikkontakt, 400mm ofg.
- 230V stikkontakt for køl.
- 3x400V 16A udtag for kogeplader, 400mm ofg.
- 3x400V 16A udtag for opvaskemaskine, 400mm ofg.
- 230V stikkontakt for vaskemaskine.
- 230V stikkontakt for tørretumbler.
- 1-pol afbryder i eksisterende indmuredsdåse.
- Bevægelsessensor 360°, 230V.
- Udtag for lys på loft.
- Armatur, type 1 "X" betegner tændingen.
- Armatur, type 2 "X" betegner tændingen.
- Armatur, type 2 med integreret panikbelysning "X" betegner tændingen.
- Lysarmatur på loft, type 3.
- Armatur over spejl, type 4.
- Eksisterende armatur, nedhængt i wire 1x36W T8 830 lysstofrør udskiftes og armaturet gennemgås for fejl, mangler og generel tilstand.
- ABDL dør.
- ABA detektor med akustisk alarmgiver.
- ABA kombinationsdetektor med akustisk alarmgiver.
- ABA termodetektor.
- Tryk for brandalarm, 1500mm ofg.
- Flugtvejsarmatur med henvisning.
- Panikbelysning.
- Tagventilator i loftrum.
- Emhætte.



REV	SIGN	KS
KILDEGÅRDSKOLEN ØST - ETAPE 2		
SAG	Krogestykket 13, 2730 Herlev	Herlev Kommune
EMNE	El-installationer - Blok C	SAG NR 14.106
		MATR NR 5gq Hjortespring by Herlev sogn
MAL	1:100	DATO 17.10.2014
		SIGN KJ/LV KS TJ
		TEGN NR K07_H1_N12.UDG
JØRGEN NIELSEN - RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S LILLE KONGENSGADE 34 1074 KØBENHAVN K		TLF 33 11 88 50 MAIL ing@jorgen-nielsen.dk
STRUNGE JENSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SOLRØD CENTER 29, 2.SAL 2680 SOLRØD STRAND		TLF 56 14 10 30 MAIL ingenioer@strunge.dk