

NOTE:
Alle udenævnte mål i mm, koter i m.
Der må ikke indles på tegningerne.
Koter er iht. gamle tegninger.

TRÆARBEJDER:


Alle træarbejder udføres iht. Eurocode 5.
Limtræ leveres efter DS/EN 14080, styrkekklasse efter DS/EN 1194.
Søjler leveres i styrkekklasse GL32.
Alle limtræssøjler skal kontroloprindes af entreprenøren på stedet inden produktionen finder sted.
Det påhviler entreprenøren at inddække limtræssøjlen med murrup.
Limtræssøjlen overfladebehandles efterfølgende efter nærmere aftale.

MURERARBEJDER:

Alle murerarbejder udføres iht. Eurocode 6.
Kontrolklasse, normal (N).
Understopning/udstøtning: Beton C20, dmax=0-4 mm.
Konstens: Jordfugtning ekspanderende mørtel.
Type: Som ekspanderende elementbeton.

UDEØRELSE:

- Følgende arbejdsprocedure kan benyttes i forbindelse med etablering af åbning til fællesrum B15:
1. Eksist. 24 cm hovedskillevej fjernes i ca. 1,0 m længde, hvor den nye limtræssøjle skal placeres.
 2. Der hugges lokalt ud i eksist. gæsbetonplader under den nye limtræssøjle.
 3. Højde af ny limtræssøjle kontrolrindes på stedet inden produktion.
 4. Ny limtræssøjle leveres og monteres under eksist. rem 120x240. Søjlen indnivelleres i udsparringen.
 5. Limtræssøjle forankres til rem 120x240 med M20 stildorn (princip efter nærmere aftale).
 6. Udsparring i gulv udstøbes med ekspanderende beton.
 7. Limtræssøjle inddækkes med murrup.
 8. 24 cm murstensvej nedrives på begge sider af søjlen, med ca. mål som angivet på tegningen.
 9. Eksist. afrensede i mureværk bortskræres ved underside rem 120x240 i den nye åbning.
 10. Remme afrenses for mørtelrester mv. og males sort.
 11. Murtøise repareret, gulv omkring søjle og gammel hovedskillevej.



REV	SIGN	KS
-----	------	----

KILDEGÅRDSKOLEN ØST

SAG INDSKOLINGSHUS OG MELLETRIN 4-6 KL.

Krogstykkeket 13, 2730 Hørløv
Hørløv Kommune

SAG	SAG NR	MATR NR
INDSKOLINGSHUS OG MELLETRIN 4-6 KL.	2423	594 Hjørtespjng by
Konstruktioner		Hørløv sogn
Ny åbning ved fællesrum , Blok A		
Fremtidige forhold		

MAL	1:20	DATO	17.10.2014	SIGN	GANNI	KS	PH	TEGN NR	(29)4.05	UDG
-----	------	------	------------	------	-------	----	----	---------	----------	-----

JØRGEN NIELSEN - RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
LILLE KONGENSGADE 34 1074 KØBENHAVN K

STRUNGE JENSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
SOLRØD CENTER 29, 2.SAL. 1680 SOLRØD STRAND