

NOTE:
Alle udmærkede mål i mm, koter i m.
Der må ikke indles på tegningerne.
Koter er iht. gamle tegninger.

TRÆARBEJDER:

Alle træarbejder udføres iht. Eurocode 5.
Limtræ leveres efter DS/EN 14080, styrkekasse efter DS/EN 1194.
Søjler leveres i styrkekasse GL32.
Alle limtræssøjler skal kontrolprøves af entreprenøren på stedet inden produktionen finder sted.
Det påhviler entreprenøren at inddække limtræssøjlen med murrup.
Limtræssøjlen overfladebehandles efterfølgende efter nærmere aftale.


MURERARBEJDER:

Alle murerarbejder udføres iht. Eurocode 6.
Kontrolklasse, normal (N).
Understopning/udstøtning: Beton C20, dmax=0-4 mm.
Konsistens: Jordfugtning ekspanderende mørtel.
Type: Som ekspanderende elementbeton.

UDEØRELSE:

Følgende arbejdsprocedure kan benyttes i forbindelse med etablering af åbning til fællesrum B15:

1. Eksist. 24 cm hovedskillevej fjernes i ca. 1,0 m længde, hvor den nye limtræssøjle skal placeres.
2. Der hugges lokalt ud i eksist. gæsbetonplader under den nye limtræssøjle.
3. Højde af ny limtræssøjle kontrolrindes på stedet inden produktion.
4. Ny limtræssøjle leveres og monteres under eksist. rem 120x240. Søjlen indnivelleres i udsparringen.
5. Limtræssøjle forankres til rem 120x240 med M20 stildorn (princip efter nærmere aftale).
6. Udsparring i guld udstøbes med ekspanderende beton.
7. Limtræssøjle inddækkes med murrup.
8. 24 cm murstensvej nedrives på begge sider af søjlen, med ca. mål som angivet på tegningen.
9. Eksist. ankerbolte i murværk bortskræbes ved underside rem 120x240 i den nye åbning.
10. Remme afrenses for mørtelrester mv. og males sort.
11. Murreaise repareret, guld omkring søjle og gammel hovedskillevej.



REV	SIGN	KS
-----	------	----

KILDEGÅRDSKOLEN ØST

SAG: INDSKOLINGSHUS OG MELLETRIN 4-6 KL.
Krogstykke 13, 2730 Hørløv
Hørløv Kommune

SAG	SAG NR	MASTR NR
INDSKOLINGSHUS OG MELLETRIN 4-6 KL.	2423	594 Hjortespjng by
ENNE		Hørløv sogn

Konstruktioner

Ny åbning ved fællesrum, Blok B

Fremtidige forhold

MAL	1:20	DATO	17.10.2014	SIGN	GANNI	KS	PH	TEGN NR	(29)4.04	UDG
■	JØRGEN NIELSEN - RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S		LILLE KONGENSGADE 34		1074 KØBENHAVN K		TLF	33 11 88 50	ing@jorgen-nielsen.dk	
□	STRUNGE JENSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S		SOLRØD CENTER 29, 2.SAL		1680 SOLRØD STRAND		TLF	56 14 10 20	ingenioer@strungs.dk	