

TREFOR El-net A/S har foretaget nedenstående rettelser/præciseringer til det offentliggjorte udbudsmateriale.

Ændringerne vurderes at være af mindre væsentlig karakter.

Rettelserne erstatter således det i udbudsmaterialet anførte om tilsvarende forhold og vil indgå som en del af kontraktgrundlaget.

Rettelsesblad			
Nr.:	Dokument/reference	Beskrivelse af rettelse	Offentliggjort:
1	Kontraktbilag 1: Kravspecifikation Side 3 "Det forventes, at referencespændingen til afstemning tages fra spændingstransformere i 10 kV anlægget. 10000:V3 / 100:3V" Kontraktbilag 2: Tilbudsliste Tilbudslistens pos. 11F og 12F	Spændingstransformerne skal være indbygget i slukkespolerne. Der skal derfor ikke afgives tilbud på separate strømtransformere. Denne sætning "Det forventes, at referencespændingen til afstemning tages fra spændingstransformere i 10 kV anlægget. 10000:V3 / 100:3V" slettes dermed fra "kontraktbilag 1: kravspecifikation". "Kontraktbilag 1: Kravspecifikation udgår og erstattes af "kontraktbilag 1: Kravspecifikation, NY VERSION. Pos. 11F og 12 F- spændingstransformer, 10000:√3 / 100V Slettes fra "kontraktbilag 2: Tilbudslisten". "kontraktbilag 2: Tilbudslisen" udgår og erstattes af "kontraktbilag 2: Tilbudsliste, NY VERSION"	01-06-2017