

Rev	Dato	Konst.	Tegn.	Kontrol	Godk..
	2017-08-21	ALLS	CALB	RINH	JHD
Projektnr. 11000024250		Mål. -			
Rebild Kommune					
Udskiftning, etablering samt drift og vedligehold af sti-, vej- og banebelysning					
Vejprofiler					



Prinsensgade 11
9000 Aalborg
+45 5161 1000
+45 5161 1001
www.ramboll.dk

Tegnings nr.
K07_H5_N001

Rev.


Detalje	Beskrivelse	Udgivet	Revideret
01	Indholdsfortegnelse	2017-08-21	
02	Parkarmatur - Kategori A, Type A.1.	2017-08-21	
03	Parkarmatur - Kategori A, Type A.2.	2017-08-21	
04	Vejarmatur lille - Kategori B, Type B.1.	2017-08-21	
05	Vejarmatur lille - Kategorri B, Type B.2.	2017-08-21	
06	Vejarmatur mellem - Kategori C, Type C.1.	2017-08-21	
07	Vejarmatur mellem - Kategori D, Type D.1.	2017-08-21	
08	Vejarmatur mellem - Kategori D, Type D.2.	2017-08-21	

Indholdsfortegnelse					 Prinsensgade 11 9000 Aalborg	
Projektnr.	Dato	Rev dato	Mål.	Tegnings nr.	Detalje	
11000024250	2017-08-21		-	K07_H5_N001	01	

Parkarmatur - Kategori A

Armatur type A.1.

KILDEHAVEN



Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
Belysningsklasse: E2
Mastefstand: 25 m
Afskærmningsklasse: G2
Blændingsklasse: D6
Lumen effektivitet: $\geq 80 \text{ lm/W}$

Parkarmatur - Kategori A, Type A.1.

Projektnr.	Dato	Rev dato	Mål.
11000024250	2017-08-21		1:100

RAMBOLL


Prinsensgade 11
9000 Aalborg

Tegnings nr.	Detalje
K07_H5_N001	02

Parkarmatur - Kategori A

Armatur type A.2.

SVERRIGGÅRD TORV



Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
Belysningsklasse: E2
Masteafstand: 30 m
Afskærmningsklasse: G2
Blændingsklasse: D6
Lumen effektivitet: $\geq 80 \text{ lm/W}$

Parkarmatur - Kategori A, Type A.2.

Projektnr.	Dato	Rev dato	Mål.
11000024250	2017-08-21		1:100




Prinsensgade 11
9000 Aalborg

Tegnings nr.	Detalje
K07_H5_N001	03

Vejarmatur lille - Kategori B

Armatur type B.1.

SÆTERVEJ



Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
Belysningsklasse: E1
Mastefstand: 30 m
Afskærmningsklasse: G1
Blændingsklasse: D5
Lumen effektivitet: $\geq 85 \text{ lm/W}$

Vejarmatur lille - Kategori B, Type B.1.

Projektnr.	Dato	Rev dato	Mål.
11000024250	2017-08-21		1:100




Prinsensgade 11
9000 Aalborg

Tegnings nr.	Detalje
K07_H5_N001	04

Vejarmatur lille - Kategori B

Armatur type B.2.

NYHAVNSVEJ



Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
Belysningsklasse: E1
Mastefast: 30 m
Afskærmningsklasse: G1
Blændingsklasse: D6
Lumen effektivitet: $\geq 85 \text{ lm/W}$

Vejarmatur lille - Kategori B, Type B.2.

Projektnr.	Dato	Rev dato	Mål.
11000024250	2017-08-21		1 : 100


RAMBOLL
Prinsensgade 11
9000 Aalborg

Tegnings nr.	Detalje
K07_H5_N001	05

Vejarmatur mellem - Kategori C

Armatur type C.1.

HANEBAKKEVEJ



Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
Belysningsklasse: E1
Mastefstand: 38 m
Afskærmningsklasse: G1
Blændingsklasse: D3
Lumen effektivitet: $\geq 95 \text{ lm/W}$

Vejarmatur mellem - Kategori C, Type C.1.

Projektnr.	Dato	Rev dato	Mål.
11000024250	2017-08-21		1:100




Prinsensgade 11
9000 Aalborg

Tegnings nr.	Detalje
K07_H5_N001	06

Vejarmatur mellem - Kategori D

Armatur type D.1.

HIMMERLANDSVEJ ØST



Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
Belysningsklasse: LE5
Mastefstand: 35 m
Afskærmningsklasse: G1
Blændingsklasse: D5
Lumen effektivitet: $\geq 95 \text{ lm/W}$

Vejarmatur mellem - Kategori D, Type D.1.

Projektnr.	Dato	Rev dato	Mål.
11000024250	2017-08-21		1:100


RAMBOLL
Prinsensgade 11
9000 Aalborg

Tegnings nr.	Detalje
K07_H5_N001	07

Vejarmatur mellem - Kategori D

Armatur type D.2.

JYLLANDSGADE



Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
Belysningsklasse: LE5
Mastefastholdelse: 40 m
Afskærmningsklasse: G1
Blændingsklasse: D5
Lumen effektivitet: $\geq 90 \text{ lm/W}$

Vejarmatur mellem - Kategori D, Type D.2.

Projektnr.	Dato	Rev dato	Mål.
11000024250	2017-08-21		1:100



Prinsensgade 11
9000 Aalborg

Tegnings nr.	Detalje
K07_H5_N001	08