

Rebild Kommune

Cykelstrækninger i Rebild Kommune, Nibevej

Rettelsesbrev nr. 2

Projekt nr.: 221991
Dokument nr.: 1228777303
Version 1
Revision

Udarbejdet af MAK
Kontrolleret af CWI
Godkendt af MAK

Rettelsesbrev nr. 2**Spørgsmål 1:**

Pos 03.03.01 Afrømning og udsætning af muld

Iht. TAG skal posten indeholde afrømning og bortskaffelse af muld, skal bortskaffelse forstås som en *udsætning* i området eller *en bortkørsel og deponering inkl. Deponeringsafgifter ved godkendt modtager* og skal vi udtage jordprøver?

Svar til spørgsmål 1:

Ændring TAG 3.3.1 Afrømning og udsætning af muld:

Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afrømning af vækst- og muldlag, evt. mellemdeponi samt udsætning.

Muldjord inden for vejareal skal genanvendes, og muldjord udenfor vejareal skal udsættes/bortskaffes.

Entreprenøren må påregne selv at lave aftaler om udsætning med lokale landbrug mv. Entreprenøren bærer således ansvaret for at finde aftagere til den overskydende muldjord.

Jord der ikke er mulighed for at udsætte/finde aftagere til, må entreprenøren påregne at bortkøre til samme enhedspris som 3.3.1. Ved bortkørsel skal udtagning af jordprøver og deponeringsafgifter være indeholdt.

Udsætning af muld må ikke finde sted, før der er sikkerhed for at det beregnede muldbehov er til rådighed til udlægning af muld på øvrige arealer.

Spørgsmål 2:

Pos 03.05.01 Levering og udlægning af muld i rabatter og på skråninger

Kan det forudsættes at der ikke skal leveres muld til strækningen når der er så meget muld på projektet?

Svar til spørgsmål 2:

Ja, det kan forudsættes der ikke skal leveres muld til projektet.

Spørgsmål 3:

Pos 04.04.02 Filtermuld, at levere og udlægge, t = 50 cm

Er det nødvendig med den filtermuld som beskrevet i SAB 4.2.4 der skal leveres? Prisen for denne filtermuld er høj hvorfor et alternativ kunne være at foretrække.

Svar til spørgsmål 3:

Det er den filtermuld der er beskrevet i SAB 4.2.4 der skal leveres.

Rettelsesbrev slut.

Med venlig hilsen

Maiken Kristensen, Niras