

Udbud af Cykelsti langs Hanehøjvej (Skørping, 10-07-20)

Rettelsesblad 01

På foranledning af spørgsmål fra bydende, fremsendes hermed følgende svar på stillede spørgsmål:

Spørgsmål 01: Kan du sende mig BUT – synes ikke den er tilgængelig i det materiale jeg har modtaget?

Svar 01: *BUT står inde i SB (kapitel 1).*

Spørgsmål 02: **Post 10.02.11:** Hvilken type bilspærre ønskes der?

Svar 01: *DR95 Stibom, (oplukkelig – 140 cm) eller tilsvarende.*

Spørgsmål 03: **Post 10.02.12:** Findes der en typebeskrivelse eller et foto af eksisterende?

Svar 03: *Den eksisterende bilspærre kan ses på nedenstående foto.*



- Spørgsmål 04: **Post 10.02.14:** Hvilken type pullerter er der tale om og hvilken montageløsning skal der bruges?
- Svar 04: *Pullerterne skal være af typen "Advanced Neopolitan 150" eller tilsvarende. Der følger sokkel med til nedstøbning.*
- Spørgsmål 05: Hvilket kabel skal der tilbydes i TBL pkt. 11.01? Tværsnittet mangler 4x ?? mm²
- Svar 05: *Kablet skal være 4x 10 mm².*
- Spørgsmål 06: Hvilke type fundament skal tilbydes til TBL pkt. 11.03? Betonfundament forberedt for en flangemaste eller betonpladefundament som anvendes i bunden af en nedgravningsmast?
- Svar 06: *Beton Fundament forberedt for en flangemast*
- Spørgsmål 07: Hvor skal lysføler og kontrolenhed i TBL pkt. 11.05 monteres?
- Svar 07: *Post 11.05 udgår af entreprisen.*
- Spørgsmål 08: Er det korrekt forstået at der ikke skal leveres nogen former for armaturer, lyskilder og elskabe/styreskabe selv om det står både i TAG pkt. 11 og SAB pkt. 11.1?
- Svar 08: *Ja - alle armaturer er bygherreleverancer og de 14 nye master kobles på eksisterende anlæg.*
- Spørgsmål 09: Højden på 6 m rundkoniske master der er angivet i SAB pkt. 11.1, er det korrekt forstået at der er tale om LPH (lyspunktshøjde)?
- Svar 09: *Ja*

Spørgsmål 10:

Hvordan er de 12 stk. master i TBL pkt. 11.02 udført? kan alt genanvendes eller skal der suppleres med noget?

Svar 10:

Det forventes at alt kan genanvendes, der er ikke foretaget kontrol af dette. Skulle det vise sig ikke at være tilfældet, aftales pris inden arbejdet påbegyndes.