

Rettelsesblad 12-5-2021

Spørgsmål og svar vedrørende udbudsmateriale – Asfaltarbejder 2021, Lemvig Kommune

Spørgsmål	Svar/rettelser
Lyst tilslag. Når der står belyst: Nej. Skal asfalten da være ubelyst eller mørk?	Refleksionsfaktoren for slidlagsbelægninger (gælder ikke bæreslidlag) på belyste henholdsvis ubelyste veje skal opfylde betingelserne angivet i AAB-Varmblandet asfalt, afsnit 2.2.1.
I SAB, punkt 3.4, står der: Brønde skal tømmes helt for asfalt, slam og andet materiale uanset hvorfra det er kommet, ligesom brøndriste og – dæksler skal renses til fuld funktionsdygtighed. -Forventer bygherren at Entreprenør tømme alle riste og brønde, uanset om der er kommet asfalt i dem eller ej? -Hvis ja, har bygherre så selv fået disse tømt/rengjort umildbart inden Entreprenøren overtager vejene?	Ja Bygherre får tømt brøndene hvert år.
På tilbudslisterne står der at i ønsker en AB6t flex, Flex er ikke defineret i udbuddet. -Hvad betyder flex, er det vejbitumen+additiv jf. materialekrav 2020? - Ønskes der vejbitumen + additiv med elastisk tilbagegang på 40% ved 10°C jf. Varmblandet asfalt 2020- Materialekrav?	Ja Ja
	Bygherre har den 6. maj 2021 uploadet revideret tilbudsliste på udbud.dk Den reviderede tilbudsliste er gældende, og skal benyttes ved tilbudsafgivelse. Tilbud afgivet på den gamle tilbudsliste vil blive forkastet.